



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Leżajsku
37-300 Leżajsk ul. Mickiewicza 71
tel. 17 242 07 54, 17 242 01 12 fax. 17 240 18 44 e-mail:
sekretariat.psse.lezajsk@sanepid.gov.pl

PSK.9020.1.3.5.2023

Leżajsk, dnia 2023-08-10

KOMUNIKAT SKIEROWANY DO OSÓB ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z WODOCIĄGU PRZYCHOJEC

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Przychojec stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

WODA DLA KONSUMENTÓW MIEJSCOWOŚCI PRZYCHOJEC i STARE MIASTO JEST WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA

UWAGA: Woda może być używana wyłącznie po przegotowaniu minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiona do ostudzenia.

Przegotowania wymaga woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu uzyskania kolejnych wyników badań wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Leżajsku

mgr Janusz Nowak

Otrzymują:

1. Stare Miasto Park Sp. z o. o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Leżajsk.