



Polaczenie skrecane  
 Przewód odprowadzający FE/ZN ft8 w rurce z tworzywa sztucznego o sciance min 5mm  
 Zolisk probierczy w skrzynce PCV 150 x 150 x 100  
 Przewód uziemiający FE Zn 25x4

— zwoły poziome drut stłd ocynk. ft8 na odległościach dystansowych  
 ○ — złocze uniwersalne krzyżowe

Wykonawca	Inwestor	Data projektu:	Nr uprawnień:	Podpis:	Tytuł:	Obiekt:	Nr rys.
<b>REIN</b> 35 240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75 tel. (017) 8 600 300	Słone Miasto-Park sp. z o.o., ul.	09.2016 Projektant: mgr inż. Bartosz Budzik Sprawdził: inż. Paweł Piwowar	E-217/02 E-117/02		PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY, PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH PRZYCHOJEC ORAZ STARE MIASTO, GMINA LEŻAJSK.	Stacja Uzdatniania Wody – część elektryczna i AKPiA Instalacja odgromowa	60